


תעודת בדיקה מס' 9312232800

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג (1953)

פרטי ההזמנה:



שם המזמין : 3 אס ישראל בע"מ

מען : מדינת היהודים 91, הרצליה, 46766

תאריך ההזמנה : 25/12/2013

תיאור המוצר:

חומר ציפוי אפוקסי דו רכיבי לשימוש ביישומי מי שתיה.

יצרן : 3M ארץ ייצור : בריטניה

ספק : 3M ישראל בע"מ שם מסחרי : Scotchkote 162PWX

מיון לקבוצת יחס חשיפה עבור הבדיקה : מוצרים המיועדים להשמה בצינורות

יחס חשיפה 40000 ממ"ר לליטר

פרטי הנטילה:

הדוגמא ניטלה ע"י : נציג המזמין

התקבלה במכון בתאריך : 29/12/2013

תיאור וכמות הפריטים : 25 יחידות של המוצר

מהות הבדיקה:

בדיקה מלאה להתאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 5452 (2012) "בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה", בהתאם לחלות התקן האמריקני NSF/ANSI 61-2011, ע"פ בקשת המזמין.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות הבדיקה:

המוצר מתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 5452 (2012) בטמפי של עד 40°C.

פירוט מלא של התוצאות מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

שם הממונה : נאור כהן

תפקידו : מהנדס בודק בכיר

תאריך חתימה :

[Signature]
20/02/14

תאריך הדפסת המסמך : 20/02/2014

שם הבודק : אסף עמרם

תפקידו : מהנדס בודק

תאריך חתימה :

[Signature]
20/09/14

תעודה מס' 9312232800

דף מס' 2 מתוך 4 דפים

1. מפרט המוצר הנבדק:

1.1 מידע כללי

"Scotchkote 162PWX"	סימון המוצר הנבדק / שם מסחרי
הגנה מפני קורוזיה	ייעוד המוצר
כמפורט בגיליונות הבטיחות של המוצר, המצורפים לרשומות בדיקה זו	הרכב כללי של המוצר / רכיבים עיקריים
לא התקבלו נתונים	תאריך הייצור / מנת ייצור
המזמין	דוגמאות המוצר הוכנו על ידי
אריזת קרטון	אופן אריזת הדוגמאות
כנדרש	מצב הדוגמאות בעת הקליטה במעבדה
בטמפרטורה אופפת, בחושך	תנאי אחסון במעבדה לפני הבדיקה
כל שטח הפנים של המוצר	רכיבים במוצר הבאים במגע עם המים
גוון כחול ואפור	תיאור משפחת המוצר:

1.2 מבנה הדוגמא ומאפייני חשיפה:

יישום על גבי תבניות זכוכית	תצורת הדוגמא: מבנה
5x10 ס"מ	תצורת הדוגמא: מידות
כחול	מראה הדוגמא: גוון
הומוגני, חלק	מראה הדוגמא: גימור
בטבילה במים קרים	סוג חשיפה למי- המיצוי
אין	פעולות נוספות בהכנת המוצר לבדיקה/שימוש לפי הגדרות היצרן

1.3 מוצרים מוגמרים/מורכבים:

לא ישים	תיאור מכלול / מערכת בדיקה
---------	---------------------------

1.4 מוצרים מיושמים:

לא התקבלו נתונים	שיטת הכנת הדוגמאות
	יחס ערבוב הרכיבים
	פירוט שכבות היישום
	אתר הכנת הדוגמאות
	פירוט תנאי הקליה
	פירוט תנאי איקלום לפני הבדיקה

3/...

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו-תקן